

Приложение № 2

к материалам внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:  
129327, город Москва, Коминтерна улица, дом 15, проводимом в форме  
очно-заочного голосования в период с «21» октября 2023 г. по «31» марта 2024 г.

**Список помещений необходимых Управляющей организации для оказания услуг по управлению  
многоквартирным домом по адресу: 129327, г Москва, ул. Коминтерна, дом 15 (ЖК «Ты и Я»)**

Номер помещения	м2	Дополнительное назначение помещения	Условия использования
-1.1.05	23,1	Помещение для техников (обслуживание АПС)	При соблюдении пожарных и санитарных норм, регулярной уборки помещений, отсутствия постоянного пребывания людей (проживание, длительный отдых) и хранения ЗИП на деревянных стеллажах. Сдача в аренду, хранение ГСМ и материалов (мебель, резина, шины и пр.), создающих пожарную нагрузку, недопустимы. В помещениях не производить выгородки, использование только в целях обслуживания МКД.
-1.1.21	19,6	Помещение для временного размещения подрядных организаций	
-1.1.25	15,2	Помещение для временного размещения подрядных организаций	
-1.1.26	17,0	Помещение для временного хранения оборудования и материалов (в случае необходимости)	
-1.2.34	11,2	Помещение для механиков (обслуживание лифтов)	
-1.2.40	19,5	Помещение мастерской техников ООО "МД Сервис"	
-1.2.41	67,2	Помещение для техников ООО "МД Сервис"	
-1.2.44	18,3	Помещение для уборщиц (клининг)	
-1.3.24	132,9	Помещение для центрального склада ООО "МД Сервис"	
-1.3.29	18,1	Помещение для размещения аккумуляторов для диспетчерской и СБ	
-1.3.33	26,4	Помещение для хранения инвентаря и материалов дворников(клининг)	
-1.3.38	23,0	Помещение для крупногабаритного склада ООО "МД Сервис"	
-1.3.49	14,1	Помещение для дворников (клининг)	
-1.3.65	21,7	Помещение для хранения инвентаря и материалов уборщиц (клининг)	
-1.3.66	15,9	Помещение для хранения материалов механиков (обслуживание лифтов)	
	ИТОГО: 443,2		

Примечания

- 1 При задействовании дополнительных технических помещений (за исключением помещений для размещения вентиляционного оборудования, насосных, ИТП и тп.) вне списка, условия их использования аналогичны приведенным в таблице.
- 2 Для помещения 1.1.21 и 1.2.41 предусмотреть автоматическую систему газового пожаротушения, безопасную для человека, не использующую баллоны с высоким давлением (до 15 МПа) и оформить заключение пожарной безопасности.

